



外壁・屋根塗装 工程チェックリスト

1. 足場・養生

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ☐ | 足場はしっかり組まれているか |
| ☐ | 窓や玄関、植木、車などにビニール養生がされているか |

2. 下地処理（最も重要！）

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| ☐ | 外壁のひび割れや欠損部分を補修しているか |
| ☐ | 古い塗膜の剥がれをしっかりと落としているか |
| ☐ | 高圧洗浄をして汚れやカビを落としたか |

3. 下塗り

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ☐ | 下塗り用の「シーラー・プライマー」を使っているか |
| ☐ | 下塗りを省略していないか（透明でも塗った痕跡がある） |

4. 中塗り

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ☐ | 使用塗料のメーカー・品番が見積と一致しているか |
| ☐ | 下塗りが完全に乾いてから塗っているか |
| ☐ | 均一に塗布されているか（ムラがないか） |

5. 上塗り（仕上げ）

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ☐ | 中塗りがしっかり乾いてから施工しているか |
| ☐ | 2回目の塗りで色・艶が均一か |
| ☐ | 厚みが十分についているか |

6. 付帯部塗装

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ☐ | 雨樋・破風・雨戸など付帯部分も丁寧に塗装しているか |
| ☐ | 細部に塗に残しやはみ出しがないか |

7. 仕上がり確認

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| ☐ | 足場を解体する前に全体を施主と一緒にチェックしてくれるか |
| ☐ | 塗りムラ・塗に残しがないか |
| ☐ | 工事中に撮影した写真を報告してくれるか |